



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.76.2026

Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.6.2.2026

Włocławek, 20 marca 2026 r.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY IZBICA KUJAWSKA ZA ROK 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Izbica Kujawska za rok 2025.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, mieszkańcom Gminy Izbica Kujawska dostarczano wodę produkowaną przez wodociąg Izbica Kujawska oraz przez wodociąg ościennej Gminy Boniewo – Osiecz Mały. Wodociąg Izbica Kujawska posiada dwa głębinowe ujęcia znajdujące się przy ul. Warszawskiej 2 w Izbicy Kujawskiej oraz w miejscowości Wietrzychowice. Z wody z wodociągu Izbica Kujawska korzystało 7052 mieszkańców Gminy Izbica Kujawska, a z wody pochodzącej z wodociągu Osiecz Mały, gm. Boniewo korzystało 9 osób zamieszkujących miejscowość Obałki.

Producentem wody pochodzącej z gminnego wodociągu był Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, a producentem wody produkowanej przez wodociąg Osiecz Mały była Gmina Boniewo ul. Szkolna 3, 87-851 Boniewo. Produkcja wody z wodociągu Izbica Kujawska wynosiła 1102 m³/d, a z wodociągu Osiecz Mały wynosiła 550 m³/d.

Proces uzdatniania wody na stacji uzdatniania w Izbicy Kujawskiej oparty jest na dwustopniowej filtracji. Linia technologiczna uzdatniania składa się z aeratora, komory kontaktowej i filtrów. Woda poddawana jest intensywnemu napowietrzaniu. Następnie kierowana jest przez filtry ciśnieniowe pośpieszne I°. W efekcie na złożu filtracyjnym zatrzymywane są związki żelaza i manganu, a poziom mętności i barwy wody ulega obniżeniu. Po filtracji I° woda kierowana jest na zespół filtrów ciśnieniowych II°. Po tym procesie woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, a następnie zestawem pompowym tłoczona jest do sieci odbiorczej. W razie konieczności istnieje możliwość dezynfekcji wody podchlorynem sodu lub lampą UV.

Uzdatnianie wody na stacji uzdatniania w Wietrzychowicach polega na jednostopniowej filtracji. Linia technologiczna uzdatniania składa się z aeratora, komory kontaktowej i filtrów. Woda surowa jest intensywnie napowietrzana, a następnie poddana procesowi odżelaziania i odmanganiania. Na stacji uzdatniania wody znajduje się lampa UV, która służy do dezynfekcji wody. Ponadto stację uzdatniania wody wyposażono w mobilny chlorator. Po filtracji woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, a następnie zestawem pompowym tłoczona jest do sieci odbiorczej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska jako zarządzający ww. wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Badania jakości wody prowadzono zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.

W roku 2025 do badań laboratoryjnych z wodociągu Izbica Kujawska w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 9 próbek wody. Badania próbek wody wykonywały laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło oraz Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wodociągu Izbica Kujawska pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody.

W próbkach wody pobranych z gminnego wodociągu Izbica Kujawska zarówno w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Woda z przedmiotowego wodociągu spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządzający wodociągiem Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska nie prowadził działań naprawczych. Ponadto do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Izbica Kujawska. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody z wodociągu Izbica Kujawska.

Biorąc pod uwagę powyższe, mieszkańcy Gminy Izbica Kujawska zaopatrywani byli w wodę przydatną do spożycia przez ludzi, nie stanowiącą żadnego ryzyka dla zdrowia konsumentów, która spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-56385-91209-SDTUF-18
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
ul. Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska – e-Doręczenia: AE:PL-10225-87884-DSEUI-27
3. aa – egz. nr 1
LN